

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) Il sottoscritto **ROTA UGO ROBERTO**, Responsabile Tecnico della società **MAGGIOLI SPA**

operante nel settore **VIDEOSORVEGLIANZA** con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via del Carpino 8 – Tel. Sede di Grassobbio (Bg) Via Don Stefani, 3 – 24050 n. 035/200713 – pec. tecnologie@maggioli.legalmail.it

P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)

Della Camera C.I.A.A. Di **RIMINI** n. **219107**

Esecutrice dei lavori riferiti all'ACQUISTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFRAZIONI PER PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO , LIMITI DI VELOCITÀ, ZTL E CONTROLLI SU STRADA

CIG: A0373D092C, come:

Nuovo impianto Trasformazione Ampliamento Manutenzione straordinaria Altro

commissionato da: Comune di Chieri, Via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO)

adibito ad uso: industriale civile commercio **X - altri usi**

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare:

- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego:
 - Legge n. 186 del 1/03/1968 "Rispondenza degli impianti alla regola dell'arte",
 - Norma CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne",
 - Norma CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra",
 - Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo",
 - Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua".
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- L'installazione dell' **Autosc@n-RED 2023.0068** è conforme a quanto indicato nei manuali operatore e installazione così come prescritto nel decreto n. 128 del 07/04/2021

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

In allegato manuale operatore, manuale di installazione e decreto di approvazione.

Data, 09/02/2024

Maggioli s.p.A.
Divisione Servizi e Tecnologie
Via Don A. Stefani, 3
24050 GRASSOBBIO (BG)
P.I. 02066400405
C.F. 06188330150

Maggioli s.p.A.
Divisione Servizi e Tecnologie
Via Don A. Stefani, 3
24050 GRASSOBBIO (BG)
P.I. 02066400405
C.F. 06188330150